

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成26年12月)

	12月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1号機発電機出力																									①	⑤					
2号機発電機出力																									①	⑤					
No. 1モニタリングポスト																									①	⑤					
No. 2モニタリングポスト																									①	⑤					
No. 3モニタリングポスト																									①	⑤					
No. 4モニタリングポスト																									①	⑤					
No. 5モニタリングポスト																									①	⑤					
No. 6モニタリングポスト																									①	⑤					
1号機放水路水モニタ	②																							①	④	⑤					
2号機放水路水モニタ																								①	④	⑤					
1号機排気筒モニタ			②																					①	⑤						
2号機排気筒モニタ									③															①	⑤						
1号機タービン排気筒モニタ			②																					①	⑤						
2号機非常用ガス処理系モニタ																								①	⑤						
風向																								①	⑤						
風速																								①	⑤						

- ①緊急時原子力発電所情報伝送システムサーバ保守点検に伴う伝送停止
平成26年12月25日(木) 9:00 ~ 平成26年12月26日(金) 15:30
- ②1号機長期停止による追加点検工事のうち放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止
平成26年12月 1日(月) 9:00 ~ 平成26年12月 3日(水) 17:00
平成26年12月 4日(木) 9:00 ~ 平成26年12月 8日(月) 17:00
- ③支持構造物耐震補強工事に係る溶接作業に伴う伝送停止
平成26年12月10日(水) 9:00 ~ 平成26年12月11日(木) 17:00
- ④敷地造成工事に係る道路拡幅工事による溶接作業に伴う伝送停止
平成26年12月26日(金) 9:00 ~ 17:00
- ⑤緊急時原子力発電所情報伝送システムデータ伝送不具合に伴う伝送停止
(1号機) 平成26年12月27日(土) 9:10 ~ 11:06
(2号機) 平成26年12月27日(土) 9:10, 11:00~11:06

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(12月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	4.9
2号機排気筒モニタ	3.2	4.0	2.7
1号機放水路水モニタ	2.1	2.8	1.8
2号機放水路水モニタ	4.2	5.1	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.6	2.5

単位: cps (2分平均値)

以上