

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成27年10月)

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	10月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1号機発電機出力																					③											
2号機発電機出力																					③											
N.o. 1モニタリングポスト																					③											
N.o. 2モニタリングポスト																					③											
N.o. 3モニタリングポスト																					③											
N.o. 4モニタリングポスト																					③											
N.o. 5モニタリングポスト																					③											
N.o. 6モニタリングポスト																					③											
1号機放水路水モニタ																					③											
2号機放水路水モニタ																					③											
1号機排気筒モニタ																					③											
2号機排気筒モニタ																					③											
1号機タービン排気筒モニタ																					③											
2号機非常用ガス処理系モニタ									①												③											
風向													②								③											
風速													②								③											

[作業内容]

- ①2号機固定式消火設備設置工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止
平成27年10月9日(金) 10:00~11:00
- ②管理事務所2号館屋上防水修繕工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止
平成27年10月13日(火) 9:00~17:00
- ③緊急時原子力発電所情報伝送システム耐震化・多様化工事に係る切り替え作業に伴う伝送停止
平成27年10月20日(火) 9:00~16:24

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(10月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	4.9
2号機排気筒モニタ	3.2	4.0	2.6
1号機放水路水モニタ	2.4	3.3*	2.0
2号機放水路水モニタ	4.2	5.3*	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.2	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.5	2.5

* 降雨による指示変動

単位: cps (2分平均値)

以上