

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成27年11月)

□ テレメータ変動期間  
■ テレメータ停止期間

	11月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1号機発電機出力	■	■	■				■	■																						
2号機発電機出力	■	■	■				■	■																						
No. 1モニタリングポスト	■	■	■				■	■																						
No. 2モニタリングポスト	■	■	■				■	■																						
No. 3モニタリングポスト	■	■	■				■	■																						
No. 4モニタリングポスト	■	■	■				■	■																						
No. 5モニタリングポスト	■	■	■				■	■																						
No. 6モニタリングポスト	■	■	■				■	■																						
1号機放水路水モニタ	■	■	■				■	■																						
2号機放水路水モニタ	■	■	■				■	■												①										
1号機排気筒モニタ	■	■	■				■	■																						
2号機排気筒モニタ	■	■	■				■	■																						
1号機タービン排気筒モニタ	■	■	■				■	■																						
2号機非常用ガス処理系モニタ	■	■	■				■	■				■	■																	
風向	■	■	■				■	■												■	■									
風速	■	■	■				■	■												■	■									

[作業内容]

- ① 2号機長期停止に伴う追加点検工事 (H27年度プロセス放射線モニタ) に伴う伝送停止  
平成27年11月11日 (水) 9:00~平成27年11月13日 (金) 17:00  
平成27年11月19日 (木) 9:00~17:00
- ② 気象観測装置定期点検工事に伴う伝送停止  
平成27年11月18日 (水) 9:00~平成27年11月20日 (金) 17:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値 (11月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.9	4.8
2号機排気筒モニタ	3.1	4.0	2.6
1号機放水路水モニタ	2.3	3.2*	2.0
2号機放水路水モニタ	4.2	5.5*	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.5	2.6

\* 降雨による指示変動

単位: cps (2分平均値)

以上