

添付

## 島根原子力発電所 放射性廃棄物及び使用済燃料の管理状況

(平成 27 年 1 月)

## 1. 放射性気体廃棄物

単位：Bq

		放射性希ガス		放射性よう素 ( $^{131}\text{I}$ )	
原子炉施設合計		※1	N D	※2	N D
号機別 内訳	1号機	※1	N D	※2	N D
	2号機	※1	N D	※2	N D
年間放出管理目標値		$8.4 \times 10^{14}$		$4.3 \times 10^{10}$	
サイトバンカ建物		—		※2	N D

※1 ND：検出限界値 約  $2 \times 10^{-2} \text{Bq/cm}^3$  以下※2 ND：検出限界値 約  $7 \times 10^{-9} \text{Bq/cm}^3$  以下

## 2. 放射性液体廃棄物

単位：Bq

		トリチウムを除く	トリチウム	トリチウム (年度積算値)
原子炉施設合計		※3	N D	$1.5 \times 10^9$
放水口 別内訳	1号放水路	※3	N D	$1.5 \times 10^9$
	2号放水路	放出実績なし		放出実績なし
年間放出管理目標値		$7.4 \times 10^{10}$	—	※4 $7.4 \times 10^{12}$

※3 ND：検出限界値 約  $2 \times 10^{-2} \text{Bq/cm}^3$  以下 ( $^6\text{O}$  代表)

※4 年間放出管理の基準値を示す。

## 3. 放射性固体廃棄物

ドラム缶発生量 (本)	268
その他の種類の発生量 (本相当)	31
ドラム缶保管量 (本)	※5 26,052
その他の種類の保管量 (本相当)	※6 2,150
焼却灰発生量 (本)	4

※5 当月中焼却量 (36本)、ドラム缶減容処理量 (18本) 及び低レベル放射性廃棄物埋設センター搬出量 (0本) を差し引いた数値。前月保管量 (25,838本)

※6 当月中雑物焼却量 (18本相当) 及び雑物減容処理量 (0本相当) を差し引いた数値。前月保管量 (2,137本相当)

## 4. 使用済燃料等の保管状況

	1号燃料プール	2号燃料プール	サイトバンカ貯蔵プール
使用済燃料 (体)	322	1,956	—
制御棒 (本)	29	32	224
チャンネルボックス (本)	322	1,956	1,582
ポイズンカーテン (本)	13	0	161
中性子検出器 (本)	42	24	378
その他 ( $\text{m}^3$ )	0	0	56

以上