

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成27年3月)

	3月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1号機発電機出力	[Shaded]																															
2号機発電機出力	①	[Shaded]																														
No. 1モニタリングポスト	[Shaded]																															
No. 2モニタリングポスト	[Shaded]																															
No. 3モニタリングポスト	[Shaded]																															
No. 4モニタリングポスト	[Shaded]																															
No. 5モニタリングポスト	[Shaded]																															
No. 6モニタリングポスト	[Shaded]																															
1号機放水路水モニタ	[Shaded]					③	[Shaded]																									
2号機放水路水モニタ	①	[Shaded]																														
1号機排気筒モニタ	[Shaded]																						④	[Shaded]								
2号機排気筒モニタ	①	[Shaded]																														
1号機タービン排気筒モニタ	[Shaded]																						④	[Shaded]								
2号機非常用ガス処理系モニタ	①	[Shaded]																														
風向	②		[Shaded]																													
風速	②		[Shaded]																													

[作業内容]

- ①緊急時原子力発電所情報伝送システム用通信機器(2号機用)設置工事に伴う伝送停止
平成27年3月1日(日)0:00 ~ 平成27年3月31日(火)17:00
- ②気象観測装置定期点検に伴う伝送停止
平成27年3月3日(火)9:00 ~ 平成27年3月6日(金)17:00
- ③1号機放水路水モニタ点検工事に伴う伝送停止
平成27年3月6日(金)9:00 ~ 17:00
- ④1号機非常用電源停電作業による電源迂回作業に伴う伝送停止
平成27年3月23日(月)9:30 ~ 10:30

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(3月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.6	5.0
2号機排気筒モニタ	3.1	3.6	2.8
1号機放水路水モニタ	2.2	2.6	1.9
2号機放水路水モニタ	4.4	4.8	3.8
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.4	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.4	2.7

単位: cps (2分平均値)

以上