

島根原子力発電所 放射性廃棄物及び使用済燃料の管理状況  
(平成 27年 5月)

## 1. 放射性気体廃棄物

単位: Bq

		放射性希ガス	放射性よう素 ( $^{131}\text{I}$ )
原子炉施設合計		※1 N D	※2 N D
号機別 内訳	1号機	※1 N D	※2 N D
	2号機	※1 N D	※2 N D
年間放出管理目標値		$8.4 \times 10^{14}$	$4.3 \times 10^{10}$
サイトバンカ建物		—	※2 N D

放射性気体廃棄物のうちトリチウム、全粒子状物質の管理状況 (平成27年1月~3月) については別紙のとおり

※1 ND: 検出限界値 約  $2 \times 10^{-2} \text{Bq/cm}^3$  以下

※2 ND: 検出限界値 約  $7 \times 10^{-9} \text{Bq/cm}^3$  以下

## 2. 放射性液体廃棄物

単位: Bq

		トリチウムを除く	トリチウム	トリチウム (年度積算値)
原子炉施設合計		※3 N D	$2.3 \times 10^9$	$8.7 \times 10^9$
放水口 別内訳	1号放水路	※3 N D	$2.3 \times 10^9$	$8.7 \times 10^9$
	2号放水路	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
年間放出管理目標値		$7.4 \times 10^{10}$	—	※4 $7.4 \times 10^{12}$

※3 ND: 検出限界値 約  $2 \times 10^{-2} \text{Bq/cm}^3$  以下 ( $^{60}\text{Co}$  代表)

※4 年間放出管理の基準値を示す。

## 3. 放射性固体廃棄物

ドラム缶発生量 (本)	278
その他の種類の発生量 (本相当)	2
ドラム缶保管量 (本)	※5 26,572
その他の種類の保管量 (本相当)	※6 1,904
焼却灰発生量 (本)	12

※5 当月中焼却量 (0本), ドラム缶減容処理量 (0本) 及び低レベル放射性廃棄物埋設センター搬出量 (0本) を差し引いた数値。前月保管量 (26,294本)

※6 当月中雑物焼却量 (0本相当) 及び雑物減容処理量 (160本相当) を差し引いた数値。前月保管量 (2,062本)

## 4. 使用済燃料等の保管状況

	1号燃料プール	2号燃料プール	サイトバンカ貯蔵プール
使用済燃料 (体)	722	1,956	—
制御棒 (本)	29	32	224
チャンネルボックス (本)	722	1,956	1,582
ポイズンカーテン (本)	13	0	161
中性子検出器 (本)	42	24	378
その他 ( $\text{m}^3$ )	0	0	56

以上

島根原子力発電所 放射性廃棄物及び使用済燃料の管理状況  
(平成27年1月～3月)

## 1. 放射性気体廃棄物

(単位: Bq)

		トリチウム			全粒子状物質 (1月～3月合計値)		
		1月	2月	3月	γ線放出核種	<sup>89</sup> Sr, <sup>90</sup> Sr	全α放射能
原子炉施設合計*4		3.5×10 <sup>9</sup>	3.0×10 <sup>9</sup>	3.2×10 <sup>9</sup>	*1 ND	*2 ND	*3 ND
号機別 内訳	1号機	1.5×10 <sup>9</sup>	1.3×10 <sup>9</sup>	1.2×10 <sup>9</sup>	*1 ND	*2 ND	*3 ND
	2号機	2.0×10 <sup>9</sup>	1.7×10 <sup>9</sup>	2.0×10 <sup>9</sup>	*1 ND	*2 ND	*3 ND
年間放出管理目標値		—			—		
サイトバンカ建物		1.3×10 <sup>8</sup>	1.2×10 <sup>8</sup>	3.7×10 <sup>8</sup>	*1 ND	*2 ND	*3 ND

\*1 ND: 検出限界値 約4×10<sup>-9</sup>Bq/cm<sup>3</sup>以下 (<sup>60</sup>Co代表)\*2 ND: 検出限界値 約4×10<sup>-10</sup>Bq/cm<sup>3</sup>以下 (<sup>90</sup>Sr代表)\*3 ND: 検出限界値 約4×10<sup>-10</sup>Bq/cm<sup>3</sup>以下

\*4 : 原子炉施設合計値は、端数処理の関係で一致しない場合がある。