

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成27年5月)

□ テレメータ変動期間  
■ テレメータ停止期間

	5月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1号機発電機出力							②																									
2号機発電機出力							②																			④						
N o. 1モニタリングポスト							②																									
N o. 2モニタリングポスト							②																									
N o. 3モニタリングポスト							②																									
N o. 4モニタリングポスト							②																									
N o. 5モニタリングポスト							②																									
N o. 6モニタリングポスト							②																									
1号機放水路水モニタ							②																									
2号機放水路水モニタ							②																			④						
1号機排気筒モニタ							②				③																					
2号機排気筒モニタ							②																			④						
1号機タービン排気筒モニタ							②											③														
2号機非常用ガス処理系モニタ							①																			④						
風向							②																									
風速							②																									

[作業内容]

- ① 2号機消火設備追加設置工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止  
平成27年5月8日(金) 10:00~17:00
- ② 島根原子力情報伝送システム用ファイアウォールの電源切替に伴う伝送停止  
平成27年5月8日(金) 12:00~13:00
- ③ 1号機放射線モニタラック点検に伴う伝送停止  
平成27年5月11日(月) 9:00~平成27年5月15日(金) 17:00  
平成27年5月18日(月) 9:00~平成27年5月22日(金) 17:00
- ④ 緊急時原子力発電所情報伝送システム用通信機器(2号機用)設置工事に伴う伝送停止  
平成27年5月25日(月) 9:00~平成27年5月29日(金) 17:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(5月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	5.0
2号機排気筒モニタ	3.2	3.7	2.7
1号機放水路水モニタ	2.3	3.0*	2.0
2号機放水路水モニタ	4.2	4.9	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.6	2.5

\* 降雨による指示変動

単位: cps (2分平均値)

以上