

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成29年6月）

	6月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1号機発電機出力																														
2号機発電機出力																														
No. 1モニタリングポスト																														
No. 2モニタリングポスト																														
No. 3モニタリングポスト																														
No. 4モニタリングポスト																														
No. 5モニタリングポスト																														
No. 6モニタリングポスト																														
1号機放水路水モニタ																														
2号機放水路水モニタ																														
1号機排気筒モニタ																														
2号機排気筒モニタ																														
1号機タービン排気筒モニタ																														
2号機非常用ガス処理系モニタ																														
風向																														
風速																														

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

[作業内容]

- ① 2号機 監視カメラ設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
平成29年6月12日（月）9：00～17：00
- ② 2号機 自動火災報知設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
平成29年6月15日（木）10：00～11：00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（6月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	4.9
2号機排気筒モニタ	3.1	3.8	2.6
1号機放水路水モニタ	2.2	4.4	1.9
2号機放水路水モニタ	4.2	4.9	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.5	2.3

単位：cps（2分平均値）

以上