

添付

島根原子力発電所1号機 第5回定期事業者検査の実施状況
(2024年2月4日現在)

検査項目

| 連絡項目 | 実施日 |
|-------------------------|---------------|
| 建物外観検査 | 2023. 9. 8 |
| γ遮蔽壁外観検査 | 2023. 12. 13 |
| 燃料取替機能確認検査 | |
| 原子炉建物天井クレーン機能確認検査 | 2023. 9. 27 |
| 監視機能確認検査 (使用済燃料貯蔵プール水位) | 2023. 11. 17 |
| 燃料プール冷却系運転性能検査 | 2023. 12. 12 |
| 除染区域外観検査 | 2023. 8. 24 |
| 使用済燃料貯蔵プール外観検査 | 2023. 10. 18 |
| 原子炉補機冷却系運転状態確認検査 | |
| 復水貯蔵タンク外観検査 | 2024. 1. 30～ |
| 廃液濃縮器運転性能検査 | 2023. 12. 20～ |
| 減容機運転状態確認検査 | 2023. 9. 15 |
| 機器ドレン系外観検査 | 2023. 12. 14 |
| 床ドレン・再生廃液系外観検査 | 2023. 12. 14 |
| シャワドレン系外観検査 | |
| 復水器冷却水放水口外観検査 | 2023. 9. 8 |
| 固体廃棄物処理設備外観検査 | 2024. 1. 12 |
| エリア・プロセスモニタ機能確認検査 | 2024. 1. 30～ |
| 換気空調系運転状態確認検査 | 2023. 12. 4～ |
| 非常用ディーゼル発電機運転性能検査 | |
| 蓄電池運転性能検査 | 2023. 9. 21 |
| 補助サージタンク外観検査 | 2023. 11. 30 |
| 非常用照明機能確認検査 | 2024. 1. 17 |
| 消火設備機能確認検査 | |

《特記事項》

・なし。

以上