

実績データ①

技術名	スラグ使用の再生砕石 (RC-30)			
施工年度	H22年度	特記事項	敷均しの作業性が良く、他の製品と比較し排水性に優れており、シルトも少ない為、降雨の後でも軟弱化しなかった。締固め作業も問題なく施工でき、施工後の密度試験でも良好な結果を得た。 また、本施工後のアスファルト表層工も問題なく施工することができた。	
発注機関 (担当部署)	平田保育会			
工事名	平田保育所改築工事			
施工箇所	出雲市平田町地内			
請負業者	山口建設(株)	問合せ先の技術	会社名	(株)Re-FLEX
施工数量	上層路盤工 V=520m ³		TEL	0853-63-3388
			E-mail	re-flex@hit-5.net

【施工状況】



実績データ②

技術名	スラグ使用の再生砕石 (RC-40)			
施工年度	H21年度	特記事項	敷均しの作業性が良く、他の製品と比較し排水性に優れており、シルトも少ない為、降雨の後でも軟弱化しなかった。締固め作業も問題なく施工でき、施工後の密度試験でも良好な結果を得た。	
発注機関 (担当部署)	出雲県土整備事務所			
工事名	寄居谷川通常砂防工事			
施工箇所	出雲市十六島町地内			
請負業者	(有)山根建設	問合せ先の技術	会社名	(株)Re-FLEX
施工数量	路盤工 V=250m ³		TEL	0853-63-3388
			E-mail	re-flex@hit-5.net

【施工状況】

