

処理水の水質等 (平成28年7月度)

【東部浄化センター】

放流水質	最大	最小	平均値(月)	単位	放流基準	備考
水温(月)	25.6	24.1	24.9	°C		
pH:(酸性度～アルカリ性度)	7.0	6.9	7.0	—	5.8～8.6	
浮遊物質:SS	3.8	0.5	1.1	mg/l	40	
TN 全窒素	5.3	4.8	5	mg/l	20	
TP 全りん	0.17	0.12	0.14	mg/l	1	
化学的酸素要求量 COD	8.5	6.8	7.4	mg/l	10	
生物化学的酸素要求量 BOD	2.3	1.4	1.8	mg/l	10	
透視度 cm	100以上	100以上	100以上	cm		間隔1mmの二重十字が識別できる水層の深さ
大腸菌群数(E-coil)	160	90	120	個/ml	3000	
放流量	58,000	48,298	52,270	m ³ /日		
			36.3	m ³ /分		

【西部浄化センター】

放流水質	最大	最小	平均値(月)	単位	放流基準	備考
水温(月)	28.0	25.6	26.8	°C		
pH:(酸性度～アルカリ性度)	7.7	7.5	7.6	—	5.8～8.6	
浮遊物質:SS	3.9	1.5	2.5	mg/l	40	
TN 全窒素	32	28	31	mg/l	—	
TP 全りん	0.4	0.3	0.3	mg/l	—	
化学的酸素要求量 COD	13	11	12	mg/l	160	
生物化学的酸素要求量 BOD	4.3	3.1	3.6	mg/l	15	
透視度 cm	100以上	100以上	100以上	cm		間隔1mmの二重十字が識別できる水層の深さ
大腸菌群数(E-coil)	77	30未満	42	個/ml	3000	
放流量	26,984	23,762	25,199	m ³ /日		
			17.5	m ³ /分		