

試験結果報告書

No. 23J10159-002

2023 年 7 月 7 日

島根県宍道湖東部浄化センター

御中

2023 年 7 月 3 日にご依頼いただきました試料について分析した結果は下記のとおりであることを報告します。

計量証明事業登録番号 熊本県第 125 号

株式会社野田市電子 環境分析事業部

〒860-0827 熊本市中央区世安二丁目1番16号

(TEL:096-322-0167 FAX:096-352-6003)

環境計量士氏名 本田 智宣

試料名	絶縁油
採取場所	島根県宍道湖東部浄化センター 110kV 窒素封入型変流器
	5: 富士電機製造 1980年 CT2-100 製造No. B78300T3-2
採取日時	2023年6月29日
受付方法	郵送
分析開始日	2023年7月3日
採取者名	一般財団法人中国電気保安協会

[illegible]

(備考) 基準値 : 低濃度PCB廃棄物 0.5 mg/kgを超え 5000 mg/kg 以下のもの

高濃度PCB廃棄物 5000 mg/kg (0.5 %)を超えるもの

(PCB特別措置法による)

分析方法：絶縁油中微量PCBに関する簡易測定法マニュアル 2.1.2

試験結果報告書

No. 23J10159-003

2023 年 7 月 7 日

島根県宍道湖東部浄化センター

御中

2023 年 7 月 3 日にご依頼いただきました試料について分析した結果は下記のとおりであることを報告します。

計量証明事業登録番号 熊本県第 125 号

株式会社野田市電子 環境分析事業部

〒860-0827 熊本市中央区世安二丁目1番16号

(TEL:096-322-0167 FAX:096-352-6003)

環境計量士氏名 本田 智宣

試料名	絶縁油
採取場所	島根県宍道湖東部浄化センター 110kV 窒素封入型変流器
	6: 富士電機製造 1980年 CT2-100 製造No. B78300T3-3
採取日時	2023 年 6 月 29 日
受付方法	郵送
分析開始日	2023 年 7 月 3 日
採取者名	一般財団法人中国電気保安協会

[illegible]

(備考) 基準値 : 低濃度PCB廃棄物 0.5 mg/kgを超え 5000 mg/kg 以下のもの

高濃度PCB廃棄物 5000 mg/kg (0.5 %) を超えるもの

(PCB特別措置法による)

分析方法：絶縁油中微量PCBに関する簡易測定法マニュアル 2.1.2

試験結果報告書

No. 23J10159-004

2023 年 7 月 7 日

島根県宍道湖東部浄化センター

御中

2023年7月3日にご依頼いただきました試料について分析した結果は下記のとおりであることを報告します。

計量証明事業登録番号 熊本県第 125 号

株式会社野田市電子 環境分析事業部

〒860-0827 熊本市中央区世安二丁目1番16号

(TEL:096-322-0167 FAX:096-352-6003)

環境計量士氏名 本田 智宣

試料名	絶縁油
採取場所	島根県宍道湖東部浄化センター 110kV 室素封入型変流器
	10：富士電機製造 1980年 CT2-100 製造No. B78300T3-4
採取日時	2023 年 6 月 29 日
受付方法	郵送
分析開始日	2023 年 7 月 3 日
採取者名	一般財団法人中国電気保安協会

[illegible]

(備考) 基準値 : 低濃度PCB廃棄物 0.5 mg/kgを超え 5000 mg/kg 以下のもの

高濃度PCB廃棄物 5000 mg/kg (0.5 %) を超えるもの

(PCB特別措置法による)

分析方法：絶縁油中微量PCBに関する簡易測定法マニュアル 2.1.2

試験結果報告書

No. 23J10159-005

2023 年 7 月 7 日

島根県宍道湖東部浄化センター

御中

2023 年 7 月 3 日にご依頼いただきました試料について分析した結果は下記のとおりであることを報告します。

計量証明事業登録番号 熊本県第 125 号

株式会社野田市電子 環境分析事業部

〒860-0827 熊本市中央区世安二丁目1番16号

(TEL:096-322-0167 FAX:096-352-6003)

環境計量士氏名 本田 智宣

試料名	絶縁油
採取場所	島根県宍道湖東部浄化センター 110kV 窒素封入型変流器
	11: 富士電機製造 1980年 CT2-100 製造No. B78300T3-5
採取日時	2023 年 6 月 29 日
受付方法	郵送
分析開始日	2023 年 7 月 3 日
採取者名	一般財団法人中国電気保安協会

[illegible]

(備考) 基準値 : 低濃度PCB廃棄物 0.5 mg/kgを超え 5000 mg/kg 以下のもの

高濃度PCB廃棄物 5000 mg/kg (0.5 %)を超えるもの

(PCB特別措置法による)

分析方法：絶縁油中微量PCBに関する簡易測定法マニュアル 2.1.2

試験結果報告書

No. 23J10159-006

2023 年 7 月 7 日

島根県宍道湖東部浄化センター

御中

2023 年 7 月 3 日にご依頼いただきました試料について分析した結果は下記のとおりであることを報告します。

計量証明事業登録番号 熊本県第 125 号

株式会社野田市電子 環境分析事業部

〒860-0827 熊本市中央区世安二丁目1番16号

(TEL:096-322-0167 FAX:096-352-6003)

環境計量士氏名 本田 智宣

試料名	絶縁油
採取場所	島根県宍道湖東部浄化センター 110kV 窒素封入型変流器
	12：富士電機製造 1980年 CT2-100 製造No. B78300T3-6
採取日時	2023 年 6 月 29 日
受付方法	郵送
分析開始日	2023 年 7 月 3 日
採取者名	一般財団法人中国電気保安協会

[illegible]

(備考) 基準値 : 低濃度PCB廃棄物 0.5 mg/kgを超え 5000 mg/kg 以下のもの

高濃度PCB廃棄物 5000 mg/kg (0.5 %) を超えるもの

(PCB特別措置法による)

分析方法：絶縁油中微量PCBに関する簡易測定法マニュアル 2.1.2

試驗結果報告書

No. 23.J10159-007

2023 年 7 月 7 日

島根県宍道湖東部浄化センター 御中

2023 年 7 月 3 日にご依頼いただきました試料について分析した結果は下記のとおりであることを報告します。

計量証明事業登録番号 熊本県第 125 号
株式会社野田市電子 環境分析事業部
〒860-0827 熊本市中央区世安二丁目1番16号
(TEL:096-322-0167 FAX:096-352-6003)
環境計量士氏名 本田 智宣

試料名	絶縁油
採取場所	島根県宍道湖東部浄化センター No.1変圧器 110kV変流器
	13：富士電機製造 1980年 CT2-100 製造No. B78300T4-1
採取日時	2023 年 6 月 29 日
受付方法	郵送
分析開始日	2023 年 7 月 3 日
採取者名	一般財団法人中国電気保安協会

[illegible]

(備考) 基準値 : 低濃度PCB廃棄物 0.5 mg/kgを超え 5000 mg/kg 以下のもの
高濃度PCB廃棄物 5000 mg/kg(0.5 %)を超えるもの (PCB特別措置法による)
分析方法 : 絶縁油中微量PCBに関する簡易測定法マニュアル 2.1.2

試験結果報告書

No. 23.J10159-008

2023 年 7 月 7 日

島根県宍道湖東部浄化センター

御中

2023 年 7 月 3 日にご依頼いただきました試料について分析した結果は下記のとおりであることを報告します。

計量証明事業登録番号 熊本県第 125 号

株式会社野田市電子 環境分析事業部

〒860-0827 熊本市中央区世安二丁目1番16号

(TEL:096-322-0167 FAX:096-352-6003)

環境計量士氏名 本田 智宣

試料名	絶縁油
採取場所	島根県宍道湖東部浄化センター No.1変圧器 110kV変流器
	14：富士電機製造 1980年 CT2-100 製造No.B78300T4-2
採取日時	2023 年 6 月 29 日
受付方法	郵送
分析開始日	2023 年 7 月 3 日
採取者名	一般財団法人中国電気保安協会

[illegible]

(備考) 基準値 : 低濃度PCB廃棄物 0.5 mg/kgを超え 5000 mg/kg 以下のもの

高濃度PCB廃棄物 5000 mg/kg(0.5 %)を超えるもの

(PCB特別措置法による)

分析方法：絶縁油中微量PCBに関する簡易測定法マニュアル 2.1.2

試験結果報告書

No. 23J10159-009

2023 年 7 月 7 日

島根県宍道湖東部浄化センター

御中

2023 年 7 月 3 日にご依頼いただきました試料について分析した結果は下記のとおりであることを報告します。

計量証明事業登録番号 熊本県第 125 号

株式会社野田市電子 環境分析事業部

〒860-0827 熊本市中央区世安二丁目1番16号

(TEL:096-322-0167 FAX:096-352-6003)

環境計量士氏名 本田 智宣

試料名	絶縁油
採取場所	島根県宍道湖東部浄化センター No.1変圧器 110kV変流器
	15：富士電機製造 1980年 CT2-100 製造No.B78300T4-3
採取日時	2023 年 6 月 29 日
受付方法	郵送
分析開始日	2023 年 7 月 3 日
採取者名	一般財団法人中国電気保安協会

[illegible]

(備考) 基準値 : 低濃度PCB廃棄物 0.5 mg/kgを超え 5000 mg/kg 以下のもの

高濃度PCB廃棄物 5000 mg/kg (0.5 %) を超えるもの

(PCB特別措置法による)

分析方法：絶縁油中微量PCBに関する簡易測定法マニュアル 2.1.2