

R7年度 宍道湖西部浄化センター 発生物件調書

No	区 分	規 格	数量	重量(t)	備 考
1	鋼材類	別紙「発生材リスト」のとおり	1式	82.62	
2	電気ケーブル	別紙「発生材リスト」のとおり	1式	0.00	
合 計				82.62	

R7年度 矢道湖西部浄化センター 発生材リスト(売払品)

No	品 目	仕 様	数量	単位	実測重量(t)	備考
1	側溝用蓋(ホッパー棟前)鋼製	寸法:300W×995L×50H(グレーチング)	1	枚	0.035	鋼材(土木工事)
2	アルミ製建具(汚泥処理棟)AW-1	寸法:575W×70D×1520H(外寸)	2	枚	0.037	アルミ材(建築工事)
3	アルミ製建具(汚泥処理棟)AW-2	寸法:575W×70D×1140H(外寸)	2	枚	0.026	アルミ材(建築工事)
4	鋼製建具(汚泥処理棟)SSD-1	ドアクローザーのみ	1	個	0.002	鋼材
5	鋼製建具(汚泥処理棟)SSS-1	ドアクローザーのみ	1	個	0.002	鋼材
1	No.1 自動始動盤	自立形 800W×2000D×2300H	1	面	0.850	盤類
2	No.1 発電機盤	自立形 700W×2000D×2300H	1	面	0.800	盤類
3	補機盤	自立形 1000W×800D×2300H	1	面	0.750	盤類
4	燃料小出槽	自立形 1800W×1030D×2930H	1	組	0.785	配管鋼製類
5	排気ダクト(煙道)	煙道内SS400 t=3.2 W0.98×H0.98	1	式	1.237	配管鋼製類
6	給気・換気ファン	給気ファン1500W×640D×1400H 換気ファン1300W×670D×1600H	2	台	1.000	機器類
7	塩害フィルター(金属部分)	594W×594D×292H 9.5kg×40個	40	個	0.380	機器類
8	燃料配管類1式	40A,32A,25A,20A	1	式	0.241	配管鋼製類
10	地下燃料タンク油面計盤	壁掛盤 600W×500D×650H	1	面	0.055	盤類
11	排気ダクト架台(煙道)	Lアングル、プレート	1	式	0.321	配管鋼製類
12	給気・換気ダクト	給気ダクト850W×1250H 換気ダクト1100W×650H	1	式	0.484	配管鋼製類
1	H01-WS-01-003_No.1ケーキ搬出機	トラフ形ベルトコンベヤ 600W×10000L 2.2kW	1	台	1.440	鉄 H1
2					0.320	ステンレス 18Cr. 8Ni
3	H01-WS-01-004_No.1傾斜ケーキ搬出機	トラフ形ベルトコンベヤ 600W×29500L 2.2kW	1	台	1.830	鉄 H1
4					0.500	ステンレス 18Cr. 8Ni
5	H13-WS-07-021_No.2傾斜ケーキ搬出機	トラフ形ベルトコンベヤ 600W×24500L 3.7kW	1	台	2.460	鉄 H1
6					0.580	ステンレス 18Cr. 8Ni
7	H13-WS-07-023_No.3-1ケーキ搬出機	シャフトレスコンベヤ 355W×15000L 5.5kW	1	台	1.420	鉄 H1
8	H13-WS-07-022_No.3-2ケーキ搬出機	シャフトレスコンベヤ 355W×4800L 3.7kW	1	台	1.010	鉄 H1
9	H13-WS-07-026_振分ケーキ搬出機	トラフ形ベルトコンベヤ 600W×3800L 1.5kW	1	台	1.320	鉄 H1
10					0.170	ステンレス 18Cr. 8Ni
11	S63-WS-07-004_No.1ケーキホッパ	電動式カットゲート形 貯留量5.0m³	1	台	2.430	鉄 H1
12	H13-WS-07-024_No.2ケーキホッパ	電動式カットゲート形 貯留量10.0m³	1	台	3.960	鉄 H1
13	H13-WS-07-024_No.2ケーキホッパ 制御盤	鋼板製	1	面	0.210	鉄 H3
14	H19-WS-01-004_No.2ケーキ搬出機	トラフ形ベルトコンベヤ 600W×12835L 2.2kW	1	台	1.530	鉄 H1
15					0.378	ステンレス 18Cr. 8Ni
16	鋼製歩廊・階段		1	式	36.720	鉄 H1
17	配管類		1	式	0.540	配管類
18	配管保温材		1	式	0.050	ステンレス 18Cr. 8Ni
1	NO.1 ケーキ搬出機(現場操作盤)	スタンド形 寸法 600W×700D×1600H	1	面	0.085	盤類

R7年度 栄道湖西部浄化センター 発生材リスト(売払品)

No	品 目	仕 様	数量	単位	実測重量(t)	備考
2	NO.1傾斜ケーキ搬出機・NO.1ケーキホッパ(現場操作盤)	スタンド形 寸法 700W×800D×1600H	1	面	0.085	盤類
3	脱臭ファン切換弁(現場操作盤)	スタンド形 寸法:700W×800D×1600H	1	面	0.070	盤類
4	傾斜ケーキ搬出機(2)(現場操作盤)	スタンド形 寸法:700W×800D×1600H	1	面	0.085	盤類
5	ケーキ搬出機(3)(現場操作盤)	スタンド形 寸法:600W×700×1600H	1	面	0.070	盤類
6	送風機棟プロセスコントローラ盤(1)	自立形 寸法:800W×800D×2300H	1	面	0.350	盤類
7	送風機棟プロセスコントローラ盤(2)	自立形 寸法:860W×800D×2300H	1	面	0.320	盤類
8	水処理棟中継端子盤	自立形 寸法:860W×800D×2300H	1	面	0.290	盤類
9	水処理棟計装盤	自立形 寸法:860W×800D×2300H	1	面	0.340	盤類
10	水処理棟計装変換器盤	自立形 寸法:860W×800D×2300H	1	面	0.400	盤類
11	1系-1.2池水処理電気室RIO盤	自立形 寸法:860W×800D×2300H	1	面	0.340	盤類
12	ポンプ棟プロセスコントローラ盤(1)	自立形 寸法:830W×800D×2300H	1	面	0.400	盤類
13	ポンプ棟プロセスコントローラ盤(2)	自立形 寸法:800W×800D×2300H	1	面	0.300	盤類
14	ポンプ棟計装変換器盤	自立形 寸法:630W×800D×2300H	1	面	0.300	盤類
15	用水RI/O盤	自立形 寸法:800W×800D×2300H	1	面	0.340	盤類
16	CRTコントローラ盤	自立形 寸法:860W×800D×2300H	1	面	0.400	盤類
1	低圧引込主幹盤	自立形 900(W)×2350(H)×1200(D)	1	面	0.800	盤類
2	照明盤	自立形 700(W)×2350(H)×1200(D)	1	面	0.700	盤類
3	直流電源盤	自立形 900(W)×2350(H)×1200(D)	1	面	0.500	盤類
4	No.1動力盤	自立形 800(W)×2350(H)×800(D)	1	面	0.500	盤類
5	No.2動力盤	自立形 800(W)×2350(H)×800(D)	1	面	0.500	盤類
6	補助継電器盤(1)(2)	自立形 600(W)×2350(H)×800(D)	1	面	0.800	盤類
7	監視計装盤	自立形 600(W)×2350(H)×800(D)	1	面	0.400	盤類
8	流入ゲート現場操作盤	スタンド形 500(W)×600(H)×400(D)	1	面	0.060	盤類
9	No.1-1汚水ポンプ 現場操作盤	壁掛形 300(W)×400(H)×200(D)	1	面	0.020	盤類
10	No.1-2汚水ポンプ 現場操作盤	壁掛形 300(W)×400(H)×200(D)	1	面	0.020	盤類
11	No.1-1汚水ポンプ 吐出弁現場操作盤	壁掛形 300(W)×400(H)×200(D)	1	面	0.020	盤類
12	No.1-2汚水ポンプ 吐出弁現場操作盤	壁掛形 300(W)×400(H)×200(D)	1	面	0.020	盤類
13	自動除塵機現場操作盤	壁掛形 300(W)×400(H)×200(D)	1	面	0.020	盤類
14	揚砂ポンプ 現場操作盤	壁掛形 300(W)×400(H)×200(D)	1	面	0.020	盤類
15	沈砂水切機現場操作盤	壁掛形 300(W)×400(H)×200(D)	1	面	0.020	盤類
16	脱臭ファン現場操作盤	壁掛形 300(W)×400(H)×300(D)	1	面	0.020	盤類
17	作業電源盤	壁掛形 300(W)×400(H)×300(D)	1	面	0.020	盤類
18	電線管類	鋼製電線管	1	式	0.050	配管鋼製類
20	建築設備用動力制御盤	自立形 寸法:700(W)×1650(H)×250(D)	1	面	0.150	盤類
21	No.1-1汚水ポンプ	φ100×1.0m ³ /分×14m	1	台	0.212	機器類

R7年度 栄道湖西部浄化センター 発生材リスト(売払品)

No	品 目	仕 様	数量	単位	実測重量(t)	備考
22	No. 1-2汚水ポンプ	φ100×1.0m ³ /分×14m	1	台	0.212	機器類
23	配管類	鋼製配管類	1	式	0.100	配管鋼製類
24	湖陵中継ポンプ場_空調・換気設備	電気室空調ダクト	1	式	0.100	機器類
1	引込受電盤	自立形 寸法:700W×1800D×2300H	1	面	0.800	盤類
2	主変圧器盤	自立形 寸法:1100W×1800D×2300H	1	面	0.720	盤類
3	低圧主幹切換盤	自立形 寸法:700W×1800D×2300H	1	面	0.600	盤類
4	照明変圧器盤	自立形 寸法:800W×1800D×2300H	1	面	0.800	盤類
5	NO.1動力盤	自立形 寸法:800W×800D×2300H	1	面	0.500	盤類
6	NO.2動力盤	自立形 寸法:700W×800D×2300H	1	面	0.500	盤類
7	補助継電器盤(1)	自立形 寸法:600W×800D×2300H	1	面	0.380	盤類
8	補助継電器盤(2)	自立形 寸法:600W×800D×2300H	1	面	0.400	盤類
9	直流電源盤	自立形 寸法:900W×1200D×2300H	1	面	0.700	盤類
10	監視計装盤	自立形 寸法:800W×80D×2300H	1	面	0.380	盤類
11	流入ゲート現場操作盤	自立形 寸法:500W×400D×(625)2300H	1	面	0.060	盤類
12	自動除塵機現場操作盤	壁掛形 寸法:300W×200D×400H	1	面	0.020	盤類
13	揚砂ポンプ現場操作盤	壁掛形 寸法:300W×200D×400H	1	面	0.020	盤類
14	脱臭ファン現場操作盤	壁掛形 寸法:300W×300D×400H	1	面	0.020	盤類
15	沈砂水切機現場操作盤	壁掛形 寸法:300W×200D×400H	1	面	0.020	盤類
16	NO.1-1汚水ポンプ現場操作盤	壁掛形 寸法:300W×200D×400H	1	面	0.020	盤類
17	NO.1-2汚水ポンプ現場操作盤	壁掛形 寸法:300W×200D×400H	1	面	0.020	盤類
18	NO.1-1汚水ポンプ吐出弁現場操作盤	壁掛形 寸法:300W×200D×400H	1	面	0.020	盤類
19	NO.1-2汚水ポンプ吐出弁現場操作盤	壁掛形 寸法:300W×200D×400H	1	面	0.020	盤類
20	作業用電源盤	壁掛形 寸法:300W×300D×400H	1	面	0.020	盤類
21	高圧柱上気中開閉器	柱上取付 型式:KLT-L-D2 7.2kW 300A	1	台	0.060	機器類
22	動力制御盤	自立形 寸法:700W×335D×1950H	1	面	0.120	盤類
23	給気・排気ファン及びダクト	型式:鋼板製 斜流ファン 310φ×2100m ³ /h ダクト 350×350×約25m	1	式	0.400	機器類
24	No. 1-1汚水ポンプ	型式:水中汚水ポンプ φ150×1.8m ³ /min×26m 22kW	1	台	0.910	機器類
25	No. 1-2汚水ポンプ	型式:水中汚水ポンプ φ150×1.8m ³ /min×26m 22kW	1	台	0.910	機器類
26	No. 1-1汚水ポンプ吐出弁	型式:電動外ねじ式仕切弁 φ150 0.4kW	1	台	0.190	機器類
27	No. 1-2汚水ポンプ吐出弁	型式:電動外ねじ式仕切弁 φ150 0.4kW	1	台	0.190	機器類
28	機械配管類	厚鋼電線管類	1	式	0.300	配管鋼製類
30	鋼製建具	型式:片扉1枚	1	式	0.050	配管鋼製類
31	流入渠水位計	スタンション取付:投込式水位計	1	式	0.005	機器類
32	No. 1ポンプ井水位計	スタンション取付:投込式水位計	1	式	0.005	機器類
33	No. 2ポンプ井水位計	スタンション取付:投込式水位計	1	式	0.005	機器類

R7年度 央道湖西部浄化センター 発生材リスト(売払品)

No	品 目	仕 様	数量	単位	実測重量(t)	備考
34	No. 2-2汚水ポンプ吐出弁 (湖陵中継ポンプ場)	型式:電動外ねじ式仕切弁 φ100 0.2kW	1	台	0.140	機器類
合 計					82.610	

鋼材類 (t)	
17.570	盤類
40.980	配管・鋼製類
24.067	ポンプ機器等
82.617	計
電気ケーブル (t)	
0.000	計
82.617	合 計