

経過関係資料

第60回島根県原子力発電所
周辺環境安全対策協議会資料
平成18年8月2日

年 月	安全協定運営状況等	1号機運転状況	2号機運転状況
H18年2月	<p>8日 第59回島根県原子力発電所周辺環境安全対策協議会開催</p> <p>20日 島根原子力発電所の運転状況についてプレス発表（以降、毎月20日に定例プレス発表実施）</p> <p>21日 2号機第13回定期検査の計画について連絡</p> <p>22日 2号機第13回定期検査の実施に関して申し入れ （定期検査に万全を期し、安全かつ遺漏なく実施すること等）</p> <p>28日 2号機非常用炉心冷却系起動用原子炉水位計の異常の連絡（運転上の制限の逸脱）</p>	(定格熱出力で運転)	(定格熱出力で運転)
3月	<p>1日 2号機定期検査中の炉心増倍率測定試験時の不具合の連絡（安全協定の連絡事項に該当せず）</p> <p>6日 2号機定期検査中の炉心増倍率測定試験時の不具合に係る原因と対策について報告</p> <p>7日 2号機非常用炉心冷却系起動用原子炉水位計に関する警報発生に係る原因と対策について報告</p> <p>10日 平成17年度第5回原子力関連施設見学会開催（28名参加）</p> <p>13日 2号機高圧炉心スプレイ系スプレイノズルデフレクタの脱落の連絡（安全協定の連絡事項に該当せず）</p> <p>16日 1号機使用済燃料の輸送実績の連絡（同日、プレス発表）</p> <p>31日 島根原子力発電所運転計画（18年度）の連絡（同日、プレス発表）</p>	(定格熱出力で運転)	第13回定期検査のため計画停止 (18.2.28～ 18.6.28)
4月	<p>28日 平成17年度島根原子力発電所の運転実績等の連絡（5/1、プレス発表）</p>	(定格熱出力で運転)	
5月	<p>8日 2号機高圧炉心スプレイ系スプレイノズル不具合に係る原因と対応の報告</p> <p>9日 2号機高圧炉心スプレイ系スプレイノズル不具合に関して申し入れ （事故・トラブルに該当しないとはいえ原子炉内部で生じた事象で遺憾であること及び安全確保に万全を期すとともに県民の信頼及び安心の確保を図ること等）</p> <p>25日 平成18年度第1回原子力関連施設見学会開催（28名参加）</p> <p>30日 2号機使用済燃料の輸送計画の連絡（18年度第2四半期輸送）（同日、プレス発表）</p>	(定格熱出力で運転)	
6月		(定格熱出力で運転)	3日 発電開始
7月	<p>28日 低レベル放射性廃棄物の輸送計画の連絡（平成18年9月）（同日、プレス発表）</p>	(定格熱出力で運転)	(定格熱出力で運転)
8月		(定格熱出力で運転)	(定格熱出力で運転)