

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポストの測定結果  
(平成21年5月27日15時現在 中国電力(株)測定)

(単位:nGy/h)

区分	地点名	項目	測定期間 26日16時～27日15時	H17～H19年度 集計値
中国電力(株) 島根原子力発電 所敷地境界モニ タリングポスト	No.1	平均値	20	20～23
		最大値	21	82
	No.2	平均値	24	23～26
		最大値	25	75
	No.3	平均値	30	30～33
		最大値	32	81
	No.4	平均値	22	21～23
		最大値	23	67
	No.5	平均値	28	28～31
		最大値	29	78
	No.6	平均値	25	26～28
		最大値	27	79

注1)各測定値は、毎正時における記録紙の読み取りデータを集計したもの

注2)各地点平均値のH17～H19年度集計値は、期間中の月平均値の最小～最大値を示したもの