

## 島根県報道発表資料

[一覧へ戻る](#)

### 1460 島根原子力発電所サイトバンカ建物で発生した防災シート変色の現場確認について

平成26年6月17日  
原子力安全対策課  
島田 範明  
TEL : 0852-22-5931  
FAX : 0852-22-5930  
Mail : gen-an@pref.shimane.lg.jp

中国電力から、島根原子力発電所サイトバンカ建物（※）内の防災シートに変色が確認されたとの連絡を受け、県では、下記のとおり、職員3名を発電所へ派遣して現場確認を行いました。

なお、今回の事案による環境への影響はありません。

#### 記

#### 1. 事案発生からの経緯

6月16日

- 22時50分 中国電力は、溶融炉運転終了後の現場確認時に溶融炉煙道部近傍に設置していた防災シートに焦げ跡様の変色を確認
- 23時02分 中国電力は、松江市消防本部に通報連絡
- 23時22分 中国電力は、県及び関係自治体に事案の発生をFAXで連絡

6月17日

- 0時51分 消防、警察は、現場確認の結果「非火災」と判断

#### 2. 現場確認時間

6月17日 10時～12時

#### 3. 確認事項

- ・現場において防災シートの設置場所及び変色の状況を確認
- ・同じフロアにある直近の放射線測定器及び敷地境界モニタリングポスト等の記録を確認し異常がないことを確認
- ・同じフロアにある煙感知器の作動がないことを確認

#### 4. 申入事項

- ・原因究明を行うとともに、再発防止対策を講じること
- ・また、その状況について、適宜情報提供を行うこと

#### ○備考

松江市、出雲市、安来市、雲南市、鳥取県、米子市、境港市と一緒に現場確認を行った

※サイトバンカ建物：制御棒等の放射性固体廃棄物の貯蔵・保管を行ったり、低レベルの不燃性固体廃棄物の減容のための溶融等を行ったりする建物

[一覧へ戻る](#)