

# 島根原子力発電所の運転実績 (平成29年度)

## 1. 運転実績

	平成29年												平成30年					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1月	2月	3月			
2号機 発電機出力 (万kW)	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
記事	第17回施設定期検査 (H24.1.27～)																	

項目	単位	2号機	3号機
発電時間	h	0:00	0:00
発電電力量	万kWh	0.0	0.0
設備利用率	%	0.0	0.0

## 2. 放射性気体廃棄物放出管理実績

放射性希ガス		放射性ヨウ素 I-131	
1号機	2号機	放出管理目標値	サイトバンカ建物
ND <sup>*1</sup>	ND <sup>*1</sup>	4.0 × 10 <sup>14</sup>	-
ND <sup>*1</sup>	ND <sup>*1</sup>	2.2 × 10 <sup>10</sup>	ND <sup>*1</sup>

単位: Bq/年

※1 検出限界値未満

	平成29年												平成30年					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1月	2月	3月			
3号機 発電機出力 (万kW)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
記事	運転開始未定。																	

## 3. 放射性液体廃棄物放出管理実績

トリチウムを除く		トリチウム	
1号機放水口	2号機放水口	放出管理目標値	検出限界値未満
ND <sup>*1</sup>	ND <sup>*1</sup>	4.9 × 10 <sup>10</sup>	-
ND <sup>*1</sup>	ND <sup>*1</sup>	1.3 × 10 <sup>10</sup>	1.6 × 10 <sup>9</sup>
ND <sup>*1</sup>	ND <sup>*1</sup>	4.9 × 10 <sup>10</sup>	4.9 × 10 <sup>12</sup> <sup>*2</sup>

単位: Bq/年

※1 検出限界値未満

※2 年間放出管理の基準値

項目	線量
実効線量の評価値 <sup>*1</sup>	<0.001
法令で定める一般公衆の線量限度 (年間) <sup>*2</sup>	1
参考: 自然界から受ける線量 (年間)	2.4

単位: シジベクトル/年

※1 「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」に基づいて評価した値。

※2 自然放射線などから受ける線量は除外した値。

## 5. 施設定期検査

2号機第17回	
発電停止日	平成24年 1月27日
発電開始日	-
施設定期検査終了日	-
発電開始日までの期間	-
施設定期検査終了までの期間	-