

資 料 提 供

平成 30 年 7 月 20 日

島根県防災部原子力安全対策課

(原子力環境センター)

佐川 竜也、小村 章治

TEL : 0852-22-6521

Mail : genshiryoku@pref.shimane.lg.jp

報道発表資料「島根原子力発電所の運転状況（平成 29 年 4 月実績～平成 29 年 6 月実績）」及び「島根原子力発電所の運転状況及び廃止措置状況（平成 29 年 7 月実績～平成 30 年 3 月実績）」の一部誤記載の訂正について

標記資料において、モニタリングポストの測定結果の欄に記載されている「平常の変動幅」に誤記載がありましたので、下記のとおり訂正させていただきます。

なお、平常の変動幅は、過去の測定結果を統計処理して算出した測定値の変動範囲の目安となる値で、測定値ではありません。

また、今回の訂正に伴う測定結果（平均値、最高値等）の修正はありません。

記

○訂正内容

「7. モニタリングポストの測定結果」の環境放射線情報システム（県管理分）の平常の変動幅（上限）

	西浜佐陀	御津	古浦	深田北	片句	北講武	佐陀本郷	末次
誤	77	60	60	50	57	64	64	60
正	84	64	64	52	60	69	64	62

	大芦	上講武	手結	手結南	池平	名分	魚瀬	上大野
誤	72	76	72	60	61	58	63	77
正	70	75	71	61	64	60	64	78

	東長江	比津	持田	大芦別所	加賀	出雲	安来	雲南
誤	74	66	76	70	61	63	69	55
正	76	68	79	71	61	64	71	57

【参考】平常の変動幅

過去の測定結果を統計処理して算出した測定値の変動範囲で、この範囲内にあれば、一般的には平常の変動の範囲内とされている。変動幅の上限値を超過した場合には要因調査を実施する。なお、上限値は要因調査実施の目安とする統計上の値で、直ちに安全性を判断する値ではない。