

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2019年10月）

	10月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2号機発電機出力																																
No. 1モニタリングポスト		①	①	①																										①	①	①
No. 2モニタリングポスト																														①	①	①
No. 3モニタリングポスト							①	①			①																			①	①	①
No. 4モニタリングポスト	①			①																										①	①	①
No. 5モニタリングポスト																														①	①	①
No. 6モニタリングポスト																														①	①	①
1号機放水路水モニタ		③																														
2号機放水路水モニタ	②																															
1号機排気筒モニタ		③																														
2号機排気筒モニタ	②																															
1号機タービン排気筒モニタ		③																														
2号機非常用ガス処理系モニタ	②																															
風向																																
風速																																

[作業内容]

①長期停止追加点検工事のうちモニタリングポスト点検工事に伴う伝送停止

- 2019年10月1日（火）9：00～18：00
- 2019年10月2日（水）9：00～18：00
- 2019年10月3日（木）9：00～18：00
- 2019年10月4日（金）9：00～18：00
- 2019年10月7日（月）9：00～18：00
- 2019年10月8日（火）9：00～18：00
- 2019年10月11日（金）9：00～18：00
- 2019年10月29日（火）9：00～18：00
- 2019年10月30日（水）9：00～18：00
- 2019年10月31日（木）9：00～18：00

②2号機ケーブル処理室耐火障壁設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

- 2019年10月1日（火）10：00～11：00

③1号機中央制御室制御盤移設工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

- 2019年10月2日（水）10：00～11：00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（10月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	4.9
2号機排気筒モニタ	3.0	3.6	2.5
1号機放水路水モニタ	2.4	3.2	2.0
2号機放水路水モニタ	4.3	5.2	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.5
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.9	3.4	2.3

単位：cps（2分平均値）

以上