

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2019年8月）

□ テレメータ変動期間
 ■ テレメータ停止期間

	8月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2号機発電機出力																																
No. 1モータリングボスト																																
No. 2モータリングボスト																																
No. 3モータリングボスト																																
No. 4モータリングボスト																																
No. 5モータリングボスト																																
No. 6モータリングボスト																																
1号機放水路水モニタ	■②																															
2号機放水路水モニタ																																
1号機排気筒モニタ	■②																															
2号機排気筒モニタ																																
1号機タービン排気筒モニタ	■②																															
2号機非常用ガス処理系モニタ																																
風向	■①																															
風速	■①																															

[作業内容]

- ① 2号機本館建物耐火障壁他工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2019年8月1日（木）9：30～11：00
- ② 1号機中央制御室制御盤撤去工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2019年8月1日（木）10：00～11：00
- ③ 2号機ケーブル処理室耐火障壁設置のための干渉対策工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2019年8月20日（火）13：30～14：30

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（8月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.6	4.9
2号機排気筒モニタ	3.0	3.5	2.6
1号機放水路水モニタ	2.3	3.1	2.0
2号機放水路水モニタ	4.2	4.9	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.1	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.9	3.4	2.4

単位：cps（2分平均値）

以上