

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(2019年12月)

単位：nGy/h

| ポスト名 | | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 |
|-------------------|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 平均 | | 26 | 31 | 37 | 26 | 35 | 31 |
| 最大 | | 62 | 56 | 67 | 55 | 65 | 53 |
| 前年度 までの データ | 月平均の 変動幅 | 19 ～ 26 | 23 ～ 32 | 30 ～ 40 | 21 ～ 27 | 28 ～ 36 | 26 ～ 35 |
| | 最大 | 84 | 86 | 115 | 105 | 130 | 100 |
| 備考 | | <p>1. 前年度までのデータは、2001年4月～2019年3月分である。</p> <p>2. 測定データは、2分間値である。</p> <p>3. モニタリングポスト簡易点検工事、安全パラメータ表示システム点検工事および野外モニタ監視盤移設工事に伴い、以下の期間欠測あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・No. 1：12月9日～12月12日，12月16日 ・No. 2：12月2日，12月9日～12月12日，12月16日 ・No. 3：12月3日，12月9日～12月12日，12月16日 ・No. 4：12月4日，12月9日～12月12日，12月16日 ・No. 5：12月5日，12月9日～12月12日，12月16日 ・No. 6：12月9日～12月12日，12月16日 | | | | | |