

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2020年1月）

□ テレメータ変動期間  
 ■ テレメータ停止期間

	1月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2号機発電機出力	■	■	■	■	■																										
No. 1モニタリングホスト	■	■	■	■	■																										
No. 2モニタリングホスト	■	■	■	■	■																										
No. 3モニタリングホスト	■	■	■	■	■																										
No. 4モニタリングホスト	■	■	■	■	■																										
No. 5モニタリングホスト	■	■	■	■	■																										
No. 6モニタリングホスト	■	■	■	■	■																										
1号機放水路水モニタ	■	■	■	■	■																										
2号機放水路水モニタ	■	■	■	■	■																										
1号機排気筒モニタ	■	■	■	■	■					■①																					
2号機排気筒モニタ	■	■	■	■	■																										
1号機タービン排気筒モニタ	■	■	■	■	■																										
2号機非常用ガス処理系モニタ	■	■	■	■	■																										
風向	■	■	■	■	■												■②														
風速	■	■	■	■	■												■②														

[作業内容]

① 2号機復水脱塩装置再生装置点検工事によるノイズチェックに伴う伝送停止

2020年1月10日（金）10:00～11:00

② 野外モニタ監視盤移設工事に伴う伝送停止

2020年1月17日（金）9:00～18:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(1月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	4.9
2号機排気筒モニタ	3.0	3.6	2.5
1号機放水路水モニタ	2.4	3.5	2.0
2号機放水路水モニタ	4.3	5.5	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.9	3.4	2.4

単位：cps（2分平均値）

以上