

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2020年3月）

| | 3月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2号機発電機出力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N o. 1モニタリングポスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N o. 2モニタリングポスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N o. 3モニタリングポスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N o. 4モニタリングポスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N o. 5モニタリングポスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N o. 6モニタリングポスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1号機放水水路モニタ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2号機放水水路モニタ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1号機排気筒モニタ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2号機排気筒モニタ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1号機タービン排気筒モニタ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2号機非常用ガス処理系モニタ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 風向 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 風速 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

- ⑤ 2号機火災防護設備設置工事による空調ダクト撤去におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (3/23→3/25)
- ⑥ 2号機原子炉建物4階水素濃度計除却工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (3/23)
- ⑦ 2号機支持構造物耐震補強工事における伝送停止 (3/23, 3/25)

[作業内容]

- ① 2号機第1フィルタ付ベント設備サポート取付け作業におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (3/3)
- ② 2号機防火扉開放時注意喚起用パトライト設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (3/3)
- ③ 2号機運転監視用計算機ソフトウェア変更に伴う伝送停止 (3/11~3/17)
- ④ 2号機B/D群復電によるモニタリングポスト電源切替に伴う伝送停止 (3/16)

以上