

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2020年3月）

	3月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2号機発電機出力											③																					
N.o. 1モニタリングポスト																④										⑤						
N.o. 2モニタリングポスト																④										⑤						
N.o. 3モニタリングポスト																④										⑤						
N.o. 4モニタリングポスト																④										⑤						
N.o. 5モニタリングポスト																④										⑤						
N.o. 6モニタリングポスト																④										⑤						
1号機放水路水モニタ																										⑤						
2号機放水路水モニタ			②								③															⑤						
1号機排気筒モニタ																										⑤						
2号機排気筒モニタ			②								③															⑤						
1号機ケビン排気筒モニタ																										⑤						
2号機非常用ガス処理系モニタ			① ②								③														⑥ ⑦	⑤ ⑦						
風向																④																
風速																④																

[作業内容]

- ① 2号機第1フィルタ付ベント設備サポート取付け作業におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2020年3月3日（火）10:00～12:00
- ② 2号機防火扉開放時注意喚起用パトライト設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2020年3月3日（火）10:00～14:00
- ③ 2号機運転監視用計算機ソフトウェア変更に伴う伝送停止
2020年3月11日（水）9:00～3月17日（火）17:00
- ④ 2号機B/D群復電によるモニタリングポスト電源切替に伴う伝送停止
2020年3月16日（月）9:00～12:00
- ⑤ 2号機火災防護設備設置工事による空調ダクト撤去におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2020年3月25日（水）10:30～12:00
- ⑥ 2号機原子炉建物4階水素濃度計除却工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2020年3月23日（月）9:00～17:00
- ⑦ 2号機支持構造物耐震補強工事における伝送停止
2020年3月23日（月）9:00～17:00
2020年3月25日（水）10:30～12:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(3月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	4.8
2号機排気筒モニタ	3.0	3.6	2.5
1号機放水路水モニタ	2.4	6.5 ^{※1}	1.9
2号機放水路水モニタ	4.3	5.0	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.8	3.3	2.4

※1 降雨の影響による指示変動

単位：c p s (2分平均値)

以上