

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(2020年4月)

単位：nGy/h

| ポスト名 | | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 |
|-------------------|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 平均 | | 24 | 30 | 35 | 24 | 34 | 29 |
| 最大 | | 47 | 48 | 56 | 45 | 55 | 46 |
| 前年度 までの データ | 月平均の 変動幅 | 21 ～ 26 | 27 ～ 32 | 32 ～ 38 | 23 ～ 27 | 31 ～ 36 | 28 ～ 35 |
| | 最大 | 81 | 77 | 103 | 88 | 83 | 74 |
| 備考 | | 1. 前年度までのデータは、2015年4月～2020年3月分である。 2. 測定データは、2分間値である。 | | | | | |

以上