

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2020年7月）

	7月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2号機発電機出力																																
N.o. 1モニタリングポスト																																
N.o. 2モニタリングポスト																																
N.o. 3モニタリングポスト																																
N.o. 4モニタリングポスト																																
N.o. 5モニタリングポスト																																
N.o. 6モニタリングポスト																																
1号機放水路水モニタ																																
2号機放水路水モニタ	①																															
1号機排気筒モニタ																																
2号機排気筒モニタ	①												③																			
1号機タービン排気筒モニタ																																
2号機非常用ガス処理系モニタ	①																															
風向								②																								
風速								②																								

□ テレメータ変動期間
 ■ テレメータ停止期間

[作業内容]

- ① 2号機火災防護設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
 2020年7月1日（水）9：00～12：00
- ② 管理事務所2号館非常用電源盤電源切替に伴う伝送停止
 2020年7月8日（水）12：00～13：00
- ③ 2号機固定式消火設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
 2020年7月13日（月）14：00～15：00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
 2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（7月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	4.9
2号機排気筒モニタ	3.0	3.5	2.5
1号機放水路水モニタ	2.4	3.6	2.1
2号機放水路水モニタ	4.3	4.9	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.9	3.4	2.4

単位：cps（2分平均値）

以上