

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果  
(2020年12月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		25	31	36	26	35	32
最大		64	62	69	56	65	61
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	21 ～ 26	27 ～ 32	32 ～ 38	23 ～ 27	31 ～ 36	28 ～ 35
	最大	81	77	103	88	83	74
備考		<p>1. 前年度までのデータは、2015年4月～2020年3月分である。</p> <p>2. 測定データは、2分間値である。</p> <p>3. 1号機運転監視用計算機リプレース対応工事に伴い、島根原子力情報伝送システムが長期停止（1日～24日）したことから、本測定データは島根原子力発電所内管理データを用いて評価した。</p> <p>4. モニタリングポスト点検工事およびモニタリングポスト低レンジ検出器取替工事に伴い、以下の期間欠測あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・No. 2 11日</li> <li>・No. 3 2～4日</li> <li>・No. 4 11日</li> <li>・No. 5 1日</li> <li>・No. 6 10日</li> </ul>					