

添付

島根原子力発電所1号機 第3回定期事業者検査の実施状況  
(2021年1月19日終了)

検査項目

連 絡 項 目	実 施 日
建物外観検査	2020.12.3
γ遮蔽壁外観検査	2020.11.30
燃料取替機機能確認検査	2021.1.7~ 2021.1.8
原子炉建物天井クレーン機能確認検査	2020.9.11
監視機能確認検査(使用済燃料貯蔵プール水位)	2020.12.17
燃料プール冷却系運転性能検査	2020.10.23
除染区域外観検査	2020.9.10
使用済燃料貯蔵プール外観検査	2020.8.25
原子炉補機冷却系運転状態確認検査	2020.9.4
復水貯蔵タンク外観検査	2020.10.28~ 2020.10.29
廃液濃縮器運転性能検査	2020.12.24~ 2021.1.8
減容器運転状態確認検査	2020.9.16
機器ドレン系外観検査	2020.10.29
床ドレン・再生廃液系外観検査	2020.10.22
シャワドレン系外観検査	2020.8.14
復水器冷却水放水口外観検査	2020.10.1
固体廃棄物処理設備外観検査	2020.10.15
エリア・プロセスモニタ機能確認検査	2020.8.27~ 2020.11.4
換気空調系運転状態確認検査	2020.12.1
非常用ディーゼル発電機運転性能検査	2020.10.14~ 2020.10.15
蓄電池運転性能検査	2020.12.2
補助サージタンク外観検査	2020.10.16
非常用照明機能確認検査	2021.1.15
消火設備機能確認検査	2021.1.19

《特記事項》

・なし。

以上