

添付

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(2021年2月)

単位: nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平 均		24	31	36	25	34	31
最 大		50	52	56	44	56	54
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	21 ～ 26	27 ～ 32	32 ～ 38	23 ～ 27	31 ～ 36	28 ～ 35
	最大	81	77	103	88	83	74
備 考		<ol style="list-style-type: none">前年度までのデータは、2015年4月～2020年3月分である。測定データは、2分間値である。緊急時対策所電源設備維持点検工事、モニタリングポスト操作表示器取替工事および第2危険物倉庫前ハンドホール修繕工事におけるノイズチェック工事に伴い、以下の期間欠測あり。<ul style="list-style-type: none">No. 1 1日, 2日, 17日, 19日No. 2 1日, 2日, 17日, 19日No. 3 1日, 2日, 17日, 19日No. 4 1日, 2日, 17日, 19日No. 5 1日, 2日, 17日, 19日No. 6 1日, 2日, 17日, 19日					

以 上