

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2021年7月）

	7月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2号機発電機出力													②																			
No. 1モニタリングポスト							①						②																			
No. 2モニタリングポスト							①						②																			
No. 3モニタリングポスト							①						②																			
No. 4モニタリングポスト							①						②																			
No. 5モニタリングポスト							①						②																			
No. 6モニタリングポスト							①						②																			
1号機放水路水モニタ													②		④																	
2号機放水路水モニタ													②																			
1号機排気筒モニタ													②																			
2号機排気筒モニタ													②																			
1号機タービン排気筒モニタ													②																			
2号機非常用ガス処理系モニタ													②																			
風向							①						②		④																	
風速							①						②		④																	

【作業内容】

- ① 2号機B, D-M/C復電におけるモニタリングポスト電源切替に伴う伝送停止
2021年7月 8日（木） 9:00～12:00
- ② 緊急時対策所無停電交流電源装置打振試験に伴う伝送停止
2021年7月13日（火） 9:00～19:00
- ③ 2号機運転監視用計算機帳票修正作業に伴う伝送停止
2021年7月26日（月） 9:00～17:00
2021年7月27日（火） 9:00～17:00
2021年7月28日（水） 9:00～17:00
2021年7月29日（木） 9:00～17:00
2021年7月30日（金） 9:00～17:00
- ④ 1号機主要変圧器基礎他除却工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2021年7月15日（木） 9:00～11:00

【排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（7月分）

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	4.9
2号機排気筒モニタ	3.0	3.5	2.5
1号機放水路水モニタ	2.7	21.0 [※]	2.2
2号機放水路水モニタ	4.2	16.1 [※]	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.1	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.8	3.4	2.4

※ 降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）