

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2022年8月）

□ テレマーク変動期間
 ■ テレマーク停止期間

	8月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2号機発電機出力																																
No. 1モニタリングポスト																																
No. 2モニタリングポスト																																
No. 3モニタリングポスト																																
No. 4モニタリングポスト																																
No. 5モニタリングポスト																																
No. 6モニタリングポスト																																
1号機放水路水モニタ																																
2号機放水路水モニタ																																
1号機排気筒モニタ																																
2号機排気筒モニタ	①																															
1号機タービン排気筒モニタ																																
2号機非常用ガス処理系モニタ			③																													
風向																																
風速																																

[作業内容]

- ① 2号機排気筒低レンジモニタ分離工事に伴う伝送停止
 2022年 8月 1日 (月) 0:00 ~ 2022年 8月 4日 (木) 17:00
- ② 2号機波及的影響設備耐震補強工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
 2022年 8月 23日 (火) 9:00 ~ 16:00
 2022年 8月 29日 (月) 9:00 ~ 16:00
- ③ 2号機内部溢水対策工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
 2022年 8月 3日 (水) 9:00 ~ 11:00
- ④ 2号機火災防護設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
 2022年 8月 22日 (月) 10:00 ~ 11:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
 2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（8月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.7	6.6	4.8
2号機排気筒モニタ ^{※1}	3.3	3.9	2.7
1号機放水路水モニタ	2.5	7.6 ^{※2}	2.1
2号機放水路水モニタ	4.2	4.8	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.2	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.8	3.4	2.4

単位：cps（2分平均値）

- ※1 「2号機排気筒低レンジモニタ分離工事」に伴い、8月1日～8月4日の期間は欠測あり
- ※2 降雨の影響による指示変動

以上