

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成26年11月)

	11月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1号機発電機出力																														
2号機発電機出力																														
No. 1モニタリングポスト																														
No. 2モニタリングポスト																														
No. 3モニタリングポスト																														
No. 4モニタリングポスト																														
No. 5モニタリングポスト																														
No. 6モニタリングポスト																														
1号機放水路水モニタ																														
2号機放水路水モニタ																														
1号機排気筒モニタ																														
2号機排気筒モニタ																														
1号機タービン排気筒モニタ																														
2号機非常用ガス処理系モニタ																														
風向																														
風速																														

[作業内容]

- ① 2号機循環水系溢水対策インターロック他設置工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止
平成26年11月17日(月) 10:00 ~ 15:00
- ② 支持構造物耐震補強工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止
平成26年11月20日(木) 10:00 ~ 12:00
- ③ 2号機放水路水モニタケーブル迂回工事に伴う伝送停止
平成26年11月26日(水) 9:00 ~ 平成26年11月28日(金) 17:00
- ④ 構内排水路増設工事に係る消火系配管復旧工事に伴う伝送停止
平成26年11月25日(火) 9:00 ~ 平成26年11月28日(金) 17:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(11月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	5.0
2号機排気筒モニタ	3.2	3.8	2.5
1号機放水路水モニタ	2.1	3.1*	1.9
2号機放水路水モニタ	4.2	4.9	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.3	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.6	2.5

* 降雨による指示変動

単位: cps (2分平均値)

以上