

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果  
(平成26年8月)

単位：nGy/h

| ポスト名              |             | No. 1  | No. 2         | No. 3         | No. 4         | No. 5         | No. 6         |
|-------------------|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 平均                |             | 23   | 27            | 34            | 25            | 32            | 30            |
| 最大                |             | 55   | 56            | 69            | 56            | 67            | 58            |
| 前年度<br>までの<br>データ | 月平均の<br>変動幅 | 19<br>～<br>25  | 23<br>～<br>30 | 30<br>～<br>40 | 21<br>～<br>26 | 28<br>～<br>33 | 26<br>～<br>31 |
|                   | 最大          | 84   | 86            | 115           | 105           | 130           | 100           |
| 備考                |             | 1. 前年度までのデータは、H13年4月～H26年3月分である。<br>2. 測定データは、2分間値である。 |               |               |               |               |               |

以上