

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成26年8月）

□ テレメタ変動期間
■ テレメタ停止期間

	8月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1号機発電機出力																																
2号機発電機出力	①																															
No. 1モニタリングポスト																																
No. 2モニタリングポスト																																
No. 3モニタリングポスト																																
No. 4モニタリングポスト																																
No. 5モニタリングポスト																																
No. 6モニタリングポスト																																
1号機放水路水モニタ				②																												
2号機放水路水モニタ	①																															
1号機排気筒モニタ																																
2号機排気筒モニタ	①																															
1号機タービン排気筒モニタ																																
2号機非常用ガス処理系モニタ	①																															
風向																																
風速																																

[作業内容]

- ① 2号機予兆監視システム設置工事のうち運転監視用計算機連携装置設置工事に伴う伝送停止
平成26年8月1日（金）0：00 ～ 平成26年8月7日（木）17：00
- ② 1号機放水路水モニタケーブル迂回工事に伴う伝送停止
平成26年8月4日（月）9：14 ～ 平成26年8月6日（水）17：00
- ③ サイトバンカ所内蒸気配管溶接作業等に伴う伝送停止
平成26年8月26日（火）9：30 ～ 平成26年8月29日（金）17：00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（8月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.8	4.7
2号機排気筒モニタ	3.2	3.8	2.7
1号機放水路水モニタ	2.2	6.5*	1.9
2号機放水路水モニタ	4.3	5.0	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.2	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.6	2.5

* 降雨による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以上