

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成19年10月)

	10月																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1号機発電機出力																																		
2号機発電機出力																																		
No. 1モニタリングポスト	①																																	
No. 2モニタリングポスト											②																							
No. 3モニタリングポスト																																		
No. 4モニタリングポスト											②																							
No. 5モニタリングポスト																																		
No. 6モニタリングポスト	①																																	
1号機放水路水モタ																																		
2号機放水路水モタ																																		
1号機排気筒モタ																																		
2号機排気筒モタ																																		
1号機タービン排気筒モタ																																		
2号機非常用ガス処理系モタ																																		
風向																																		
風速																																		

□ テレメータ変動期間  
■ テレメータ停止期間

[作業・変動実績]

- ① モニタリングポスト (No. 1, No. 6) 定期点検に伴う伝送停止  
平成19年10月1日 (月) 9:00~平成19年10月12日 (金) 16:58
- ② モニタリングポスト (No. 2, No. 4) 定期点検に伴う伝送停止  
平成19年10月11日 (木) 9:00~平成19年10月23日 (火) 16:58
- ③ 1号機排気筒モニタサンプリング配管サポート修理に伴う伝送停止  
平成19年10月22日 (月) 9:10~平成19年10月26日 (金) 16:58
- ④ モニタリングポスト (No. 3, No. 5) 定期点検に伴う伝送停止  
平成19年10月24日 (水) 9:00~平成19年10月31日 (水) 23:58

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒  
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値 (10月分) ]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	6.1	7.0	5.1
2号機排気筒モニタ	3.3	3.9	2.8
1号機放水路水モニタ	2.7	4.3	2.2
2号機放水路水モニタ	4.3	6.3	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.7	5.6	3.9
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.3	3.9	2.8

単位：cps (2分平均値)

以上