

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成19年11月)

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	11月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1号機発電機出力												③																		
2号機発電機出力												③																		
No. 1モニタリングポスト												③																		
No. 2モニタリングポスト												③																		
No. 3モニタリングポスト	①											③																		
No. 4モニタリングポスト												③																		
No. 5モニタリングポスト	①											③																		
No. 6モニタリングポスト												③																		
1号機放水路水モニタ												③																		
2号機放水路水モニタ												③																		
1号機排気筒モニタ												③																		
2号機排気筒モニタ												③																		
1号機タービン排気筒モニタ												③																		
2号機非常用ガス処理系モニタ												③																		
風向						②						③																		
風速						②						③																		

[作業・変動実績]

- ① モニタリングポスト (No. 3, No. 5) 定期点検に伴う伝送停止
平成19年11月1日 (木) 0:00~平成19年11月5日 (月) 16:58
- ② ドップラーソーダデータMO収集作業に伴う伝送停止
平成19年11月6日 (火) 10:00~10:58
- ③ SPDS改良に伴う伝送停止
平成19年11月12日 (月) 9:00~平成19年11月30日 (金) 23:58

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値 (11月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	6.1	7.0	5.4
2号機排気筒モニタ	3.3	3.9	2.8
1号機放水路水モニタ	2.7	3.3	2.3
2号機放水路水モニタ	4.3	5.0	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.7	5.5	4.0
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.3	3.9	2.8

単位: cps (2分平均値)

以上