

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成19年12月)

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	12月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1号機発電機出力	①	■	■		②																										
2号機発電機出力	①	■	■																												
No. 1モニタリングポスト	①	■	■																												
No. 2モニタリングポスト	①	■	■							④																					
No. 3モニタリングポスト	①	■	■																												
No. 4モニタリングポスト	①	■	■							④																					
No. 5モニタリングポスト	①	■	■																												
No. 6モニタリングポスト	①	■	■							④																					
1号機放水路水モニタ	①	■	■																												
2号機放水路水モニタ	①	■	■																												
1号機排気筒モニタ	①	■	■																												
2号機排気筒モニタ	①	■	■																												
1号機タービン排気筒モニタ	①	■	■																												
2号機非常用ガス処理系モニタ	①	■	■																												
風向	①	■	■							③	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
風速	①	■	■							③	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

[作業・変動実績]

- ① SPDS (緊急時原子力発電所情報伝送システム) 改良に伴う伝送停止
平成19年12月1日 (土) 0:00~平成19年12月3日 (月) 17:30
- ② 1号機停止に伴う出力降下
平成19年12月5日 (水) 19:10~平成19年12月5日 (水) 23:26
- ③ ドップラーソーダ定期点検に伴う伝送停止
平成19年12月10日 (月) 9:00~平成19年12月20日 (木) 16:58
- ④ 受電系統切替に伴う伝送停止
平成19年12月10日 (月) 10:00~10:28

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値 (12月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	6.0	7.0	5.3
2号機排気筒モニタ	3.3	4.2	2.8
1号機放水路水モニタ	2.5	4.5	2.2
2号機放水路水モニタ	4.3	5.3	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.7	5.5	3.9
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.3	3.9	2.7

単位：cps (2分平均値)

以上