

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成20年2月)

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	2月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1号機発電機出力	①																													
2号機発電機出力																														
No. 1モニタリングポスト	①																													
No. 2モニタリングポスト	①																													
No. 3モニタリングポスト	①																													
No. 4モニタリングポスト	①																													
No. 5モニタリングポスト	①																													
No. 6モニタリングポスト	①																													
1号機放水路水モニタ	①																													
2号機放水路水モニタ																														
1号機排気筒モニタ	①																													
2号機排気筒モニタ																														
1号機タービン排気筒モニタ	①																													
2号機非常用ガス処理系モニタ																														
風向	①							②																						
風速	①							②																						

[作業・変動実績]

- ① 1号機運転監視用計算機点検に伴う伝送停止

平成20年 2月 1日 (金) 0:00~平成20年 2月 7日 (木) 9:58

平成20年 2月18日 (月) 9:06~平成20年 2月29日 (金) 23:58

- ② ドップラーソーダ点検に伴う伝送停止

平成20年 2月 8日 (金) 9:00~平成20年 2月 8日 (金) 10:58

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値 (2月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.7	5.0
2号機排気筒モニタ	3.3	3.9	2.8
1号機放水路水モニタ	2.5	3.7	2.2
2号機放水路水モニタ	4.4	6.0	3.8
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.6	5.3	3.9
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.3	3.9	2.8

単位: cps (2分平均値)

以上