

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果  
(平成20年5月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		22	25	31	22	28	27
最大		36	37	45	36	47	40
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	19 ～ 23	23 ～ 27	30 ～ 34	21 ～ 25	28 ～ 31	26 ～ 29
	最大	82	79	115	105	130	100
備考		1. 前年度までのデータは、H13年4月～H20年3月分である。 2. 測定データは、2分間値である。					

以上