

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成20年5月)

◻ テレメータ変動期間  
◼ テレメータ停止期間

	5月																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1号機発電機出力																																	
2号機発電機出力																																	
No. 1モニタリングポスト																																	
No. 2モニタリングポスト																																	
No. 3モニタリングポスト																																	
No. 4モニタリングポスト																																	
No. 5モニタリングポスト																																	
No. 6モニタリングポスト																																	
1号機放水路水モニタ																																	
2号機放水路水モニタ																																	
1号機排気筒モニタ																																	
2号機排気筒モニタ																																	
1号機タービン排気筒モニタ																																	
2号機非常用ガス処理系モニタ																																	
風向																																	
風速																																	

[作業内容]

- ① 1号機タービン排気筒モニタ検出器付近の扉修理に伴う伝送停止  
平成20年 5月20日(火) 9:32~14:18

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(5月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	6.1	7.0	5.2
2号機排気筒モニタ	3.3	3.9	2.8
1号機放水路水モニタ	2.6	3.9	2.3
2号機放水路水モニタ	4.3	5.1	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.7	5.4	3.9
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.3	3.8	2.8

単位: cps (2分平均値)

以上