

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成20年8月）

	8月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1号機発電機出力								②																							
2号機発電機出力			①					②																			③				
N.o. 1モニタリングポスト								②																			④				
N.o. 2モニタリングポスト								②																			④				
N.o. 3モニタリングポスト								②																			④				
N.o. 4モニタリングポスト								②																			④				
N.o. 5モニタリングポスト								②																			④				
N.o. 6モニタリングポスト								②																			④				
1号機放水路水モニタ								②																		⑤					
2号機放水路水モニタ								②																							
1号機排気筒モニタ								②																							
2号機排気筒モニタ								②																							
1号機タービン排気筒モニタ								②																							
2号機非常用ガス処理系モニタ								②																							
風向								②																							
風速								②																							

□ リレー変動期間
■ リレー停止期間

【作業内容】

- ① 2号機制御棒分布の変更に伴う発電機出力の変動
平成20年 8月 3日（日） 9:00～19:00
- ② SPDS（緊急時原子力発電所情報伝送システム）保守点検作業に伴う伝送停止
平成20年 8月 8日（金） 8:50～15:40
- ③ 2号機制御棒分布の変更に伴う発電機出力の変動
平成20年 8月26日（火）17:00～平成20年 8月27日（水） 4:00
- ④ モニタリングポスト周辺地質調査に伴う伝送停止
平成20年 8月26日（火） 9:00～17:32
平成20年 8月27日（水） 9:00～17:26
- ⑤ 1号機放水路水モニタ周辺地質調査に伴う伝送停止
平成20年 8月26日（火） 9:00～平成20年 8月29日（金）17:02

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(8月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	6.0	6.9	5.2
2号機排気筒モニタ	3.3	3.9	2.8
1号機放水路水モニタ	2.7	3.8	2.3
2号機放水路水モニタ	4.3	5.1	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.7	5.5	3.9
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.3	3.9	2.7

単位：cps (2分平均値)

以上