

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成20年12月）

	12月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1号機発電機出力	①							①																							
2号機発電機出力	①							①																							
No. 1モニタリングポスト	①							①																							
No. 2モニタリングポスト	①							①																							
No. 3モニタリングポスト	①							①																							
No. 4モニタリングポスト	①							①																							
No. 5モニタリングポスト	①							①																							
No. 6モニタリングポスト	①							①																							
1号機放水路水モニタ	①							①																							
2号機放水路水モニタ	①							①																							
1号機排気筒モニタ	①							①																							
2号機排気筒モニタ	①							①																							
1号機タービン排気筒モニタ	①							①																							
2号機非常用ガス処理系モニタ	①							①																							
風向	①							①																							
風速	①							①																							

□ リレー変動期間  
■ リレー停止期間

[作業内容]

- ① SPDS（緊急時原子力発電所情報伝送システム）改良作業に伴う伝送停止  
平成20年12月 1日（月） 0：00～平成20年12月 5日（金）17：06  
平成20年12月 8日（月） 9：00～平成20年12月26日（金）14：00  
（平成20年12月26日（金）13：34～14：00 テスト伝送を実施）

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（12月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	6.1	7.0	5.2
2号機排気筒モニタ	3.4	4.0	2.9
1号機放水路水モニタ	2.7	4.2	2.3
2号機放水路水モニタ	4.1	5.2	3.5
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.7	5.4	4.0
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.2	3.6	2.7

単位：cps（2分平均値）

以上