

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成21年10月）

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	10月																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1号機発電機出力																																		
2号機発電機出力																																		
No. 1モニタリングポスト																																		
No. 2モニタリングポスト																																		
No. 3モニタリングポスト																																		
No. 4モニタリングポスト																																		
No. 5モニタリングポスト																																		
No. 6モニタリングポスト																																		
1号機放水路水モニタ																																		
2号機放水路水モニタ																																		
1号機排気筒モニタ																																		
2号機排気筒モニタ																																		
1号機タービン排気筒モニタ																																		
2号機非常用ガス処理系モニタ																																		
風向																																		
風速																																		

[作業内容]

作業に伴うテレメータの変動・停止はありません。

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（10月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	6.1	7.0	5.2
2号機排気筒モニタ	3.4	4.0	2.9
1号機放水路水モニタ	2.3	3.3	1.9
2号機放水路水モニタ	4.2	5.7	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.6	5.5	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.2	3.8	2.7

単位：cps（2分平均値）

以上