

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成21年1月)

	1月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1号機発電機出力														①	■																
2号機発電機出力														①	■																
No. 1モニタリングポスト														①	■																
No. 2モニタリングポスト														①	■																
No. 3モニタリングポスト														①	■																
No. 4モニタリングポスト														①	■																
No. 5モニタリングポスト														①	■																
No. 6モニタリングポスト														①	■																
1号機放水路水モニタ														①	■																
2号機放水路水モニタ														①	■																
1号機排気筒モニタ														①	■																
2号機排気筒モニタ														①	■																
1号機タービン排気筒モニタ														①	■																
2号機非常用ガス処理系モニタ														①	■																
風向														①	■																
風速														①	■																

[作業内容]

- ① 緊急時原子力発電所情報伝送システム (SPDS) 改良作業に伴う伝送停止
平成21年 1月14日 (水) 10:00~平成21年 1月16日 (金) 9:30
- ② 2号機非常用ガス処理系サンプリング弁操作スイッチ修理に伴う伝送停止
平成21年 1月19日 (月) 9:26~16:12

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値 (1月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	6.1	7.0	5.2
2号機排気筒モニタ	3.4	3.9	2.9
1号機放水路水モニタ	2.7	5.6	2.3
2号機放水路水モニタ	4.1	5.4	3.5
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.7	5.5	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.2	3.8	2.7

単位: cps (2分平均値)

以上