

## 島根原子力発電所の運転状況（平成21年1月）

### I. 1号機


#### 1. 運転状況

発電時間 744h      発電電力量 35,038.6万kWh      設備利用率 102.4%

#### 2. 主要項目

なし

(万kW)



#### 3. 特記事項

なし

### II. 2号機


#### 1. 運転状況

発電時間 0h      発電電力量 0万kWh      設備利用率 0%

#### 2. 主要項目

なし

(万kW)



#### 3. 特記事項

なし

### III. その他

平成21年1月10日（土）17時30分頃から約10分間、島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト（放射線モニタ）の指示値が一時的に上昇（最大で1時間あたり約900ナノグレイ、通常値：1時間あたり約30～50ナノグレイ）する事象が発生した。

1. 2号機の排気筒モニタをはじめとする関連パラメータに異常はなく、発電所のトラブル等に起因するものでないことを確認した。

なお、事象発生時には降雪および発雷を観測しており、これらの影響によるものと推定した。