

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成21年3月)

	3月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1号機発電機出力																□②															
2号機発電機出力						①																									
N o. 1モニタリングポスト																															
N o. 2モニタリングポスト																															
N o. 3モニタリングポスト																															
N o. 4モニタリングポスト																															
N o. 5モニタリングポスト																															
N o. 6モニタリングポスト																															
1号機放水路水モニタ																															
2号機放水路水モニタ						①																									
1号機排気筒モニタ																															
2号機排気筒モニタ						①																									
1号機タービン排気筒モニタ																															
2号機非常用ガス処理系モニタ						①																									
風向																															
風速																															

[作業内容]

- ① 2号機中央制御室空調換気系 (HVC) 停止に伴う運転監視用計算機停止およびソフトウェア変更に伴う伝送停止
平成21年 3月 6日 (金) 17:00~平成21年 3月12日 (木) 10:00
- ② 1号機制御棒分布の変更に伴う発電機出力の変動
平成21年 3月16日 (月) 10:00~12:49

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値 (3月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	6.1	7.0	5.3
2号機排気筒モニタ	3.4	3.9	2.8
1号機放水路水モニタ	2.7	3.5	2.3
2号機放水路水モニタ	4.1	5.0	3.5
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.7	5.5	3.9
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.2	3.8	2.7

単位: cps (2分平均値)

以上