

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成21年5月)

	5月																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1号機発電機出力						①																											
2号機発電機出力																																	
No. 1モニタリングポスト																																	
No. 2モニタリングポスト																																	
No. 3モニタリングポスト																																	
No. 4モニタリングポスト																																	
No. 5モニタリングポスト																																	
No. 6モニタリングポスト																																	
1号機放水路水モニタ																																	
2号機放水路水モニタ																																	
1号機排気筒モニタ																																	
2号機排気筒モニタ																																	
1号機タービン排気筒モニタ																																	
2号機非常用ガス処理系モニタ																																	
風向																																	
風速																																	

[作業内容]

- ① 1号機停止 (第28回定期検査開始) に伴う出力降下
平成21年 5月 6日 (水) 22:00~平成21年 5月 7日 (木) 0:40
- ② 1号機運転監視用計算機点検に伴う伝送停止
平成21年 5月27日 (水) 8:00~平成21年 5月31日 (日) 23:58
- ③ No. 2, 6モニタリングポスト検出器取替および定期点検に伴う伝送停止
平成21年 5月29日 (金) 9:00~平成21年 5月31日 (日) 23:58

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値 (5月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	6.0	7.0	5.1
2号機排気筒モニタ	3.4	4.0	2.9
1号機放水路水モニタ	2.7	5.7	2.3
2号機放水路水モニタ	4.1	4.8	3.5
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.6	5.4	3.9
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.2	3.8	2.7

単位: cps (2分平均値)

以上