

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成21年12月）

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

| | 12月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 1号機発電機出力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2号機発電機出力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. 1モニタリングポスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. 2モニタリングポスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. 3モニタリングポスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. 4モニタリングポスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. 5モニタリングポスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. 6モニタリングポスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1号機放水路水モニタ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2号機放水路水モニタ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1号機排気筒モニタ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2号機排気筒モニタ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1号機タービン排気筒モニタ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2号機非常用ガス処理系モニタ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 風向 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 風速 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[作業内容]

- ① 2号機放水路水モニタ室周辺溶接作業の影響確認に伴う伝送停止
平成21年12月21日（月）16：00～18：22

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（12月分）]

| 測定項目 | 平均値 | 最大値 | 最小値 |
|-----------------|-----|-----|-----|
| 1号機排気筒モニタ | 6.0 | 6.9 | 5.1 |
| 2号機排気筒モニタ | 3.4 | 4.1 | 2.8 |
| 1号機放水路水モニタ | 2.2 | 3.2 | 1.9 |
| 2号機放水路水モニタ | 4.2 | 5.6 | 3.6 |
| 1号機タービン建物排気筒モニタ | 4.6 | 5.4 | 3.9 |
| 2号機非常用ガス処理系モニタ | 3.2 | 3.7 | 2.7 |

単位：cps（2分平均値）

以上