

添付

島根原子力発電所 放射性廃棄物及び使用済燃料の管理状況
(平成 22 年 10 月)

1. 放射性気体廃棄物

単位：Bq

		放射性希ガス	放射性よう素 (^{131}I)
原子炉施設合計		※1 N D	※2 N D
号機別 内 訳	1号機	※1 N D	※2 N D
	2号機	※1 N D	※2 N D
年間放出管理目標値		8.4×10^{14}	4.3×10^{10}
サイトバンカ建物		—	※2 N D

※1 ND：検出限界値 約 $2 \times 10^{-2} \text{Bq}/\text{cm}^3$ 以下※2 ND：検出限界値 約 $7 \times 10^{-9} \text{Bq}/\text{cm}^3$ 以下

2. 放射性液体廃棄物

単位：Bq

		トリチウムを除く	トリチウム	トリチウム (年度積算値)
原子炉施設合計		※3 N D	2.3×10^{10}	9.6×10^{10}
放水口 別内訳	1号放水路	※3 N D	6.1×10^9	7.9×10^{10}
	2号放水路	※3 N D	1.7×10^{10}	1.7×10^{10}
年間放出管理目標値		7.4×10^{10}	—	※4 7.4×10^{12}

※3 ND：検出限界値 約 $2 \times 10^{-2} \text{Bq}/\text{cm}^3$ 以下 (^{60}Co 代表)

※4 年間放出管理の基準値を示す。

3. 放射性固体廃棄物

ドラム缶発生量 (本)	384
その他の種類の発生量 (本相当)	0
ドラム缶保管量 (本)	※5 23,757
その他の種類の保管量 (本相当)	※6 3,313
焼却灰発生量 (本)	7

※5 当月中焼却量 (2本), ドラム缶減容処理量 (72本) 及び低レベル放射性廃棄物埋設センター搬出量 (0本) を差し引いた数値

※6 当月中雑物焼却量 (0本相当) 及び雑物減容処理量 (170本相当) を差し引いた数値

4. 使用済燃料等の保管状況

	1号燃料プール	2号燃料プール	サイトバンカ貯蔵プール
使用済燃料 (体)	322	1,824	—
制御棒 (本)	20	65	175
チャンネルボックス (本)	322	1,824	1,582
ポイズンカーテン (本)	13	0	161
中性子検出器 (本)	40	54	331
その他 (m^3)	0	0	56

以上