

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果  
(平成22年10月)

単位：nGy/h

| ポスト名              |             | No. 1  | No. 2         | No. 3         | No. 4         | No. 5         | No. 6         |
|-------------------|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 平均                |             | 23   | 27            | 34            | 24            | 31            | 29            |
| 最大                |             | 44   | 50            | 59            | 44            | 55            | 48            |
| 前年度<br>までの<br>データ | 月平均の<br>変動幅 | 19<br>～<br>24  | 23<br>～<br>29 | 30<br>～<br>35 | 21<br>～<br>25 | 28<br>～<br>31 | 26<br>～<br>30 |
|                   | 最大          | 82   | 79            | 115           | 105           | 130           | 100           |
| 備考                |             | 1. 前年度までのデータは、H13年4月～H22年3月分である。<br>2. 測定データは、2分間値である。 |               |               |               |               |               |

以上